

**Информация об исполнении предписаний  
контрольно-надзорных органов по состоянию на 31.12.2020**

№ п/п	Наименование учреждения	Адрес	Сумма, тыс. руб.	№ предписания	Выявленные нарушения действующего законодательства	Планируемые сроки устранения предписаний/причины неисполнения предписаний в срок	Отметка о выполнении
<b>МЧС</b>							
65/1/1-11	МБДОУ "ДС № 46 "Надежда"	г. Норильск, ул.Лауреатов, д.63	42	65/1/1	Двери лестничной клетки 1-го этажа (помещение № 8 по техпаспорту) открываются не по направлению выхода из здания.	01.06.2021 г.	Выполнено: Демонтаж старой двери. Установка новой двери. В рамках бюджета 2020
			19	65/1/2	Для отделки стен групповой ячейки 1-го этажа (помещение № 73 по техпаспорту) применяются обои бумажные.	01.06.2021 г.	Выполнено: Поклейка стеклообоев и покраска стен краской ПФ 115. В рамках бюджета 2020
			0	65/1/3	В помещениях охраны 1-го этажа (помещение № 6 по техпаспорту) отсутствуют дымовые извещатели автоматической установки пожарной сигнализации.	01.06.2021 г.	Выполнено: в рамках договора обслуживания с МУП "ТоргСервис"
			38	65/1/4	Для отделки стен групповой ячейки 2-го этажа (помещения № 41, № 45 по техпаспорту) применяются обои бумажные.	01.06.2021 г.	Выполнено Поклейка стеклообоев и покраска стен краской ПФ 115. В рамках бюджета 2020
			7	65/1/5	Для отделки стен хореографического зала 2-го этажа (помещение № 27 по техпаспорту) применяются материалы лакокрасочные, класс пожарной опасности КМ2	01.06.2021 г.	Выполнено: Перекраска стен противопожарной краской. В рамках бюджета 2020г.
			7	65/1/6	Для отделки стен музыкального зала 2-го этажа (помещение № 28 по техпаспорту) применяются материалы лакокрасочные, класс пожарной опасности КМ2	01.06.2021 г.	Выполнено: Перекраска стен противопожарной краской. В рамках бюджета 2020г.
			70	65/1/7	Отсутствует документация подтверждающая соответствие люков выходов на кровлю требованиям 123-ФЗ	01.06.2021 г.	Не выполнено: требуется выполнить замену люков 2 шт. Счет оплачен в рамках 2020 года. Планируемая установка люков февраль-март 2021

			10	65/1/8	Для отделки стен спортивного зала зала 2-го этажа (помещение № 21 по техпаспорту) применяются материалы лакокрасочные, класс пожарной отасности КМ2	01.06.2021 г.	Выполнено: Покраска стен противопожарной краской на 2 раза. В рамках бюджета 2020
			10	65/1/9	Для отделки стен погулочной веранды зала 3-го этажа (помещение № 36 по техпаспорту) применяются материалы лакокрасочные, класс пожарной отасности КМ2	01.06.2021 г.	Выполнено: Перекраска стен противопожарной краской. В рамках бюджета 2020г.
			10	65/1/10	Для отделки стен коридора 3-го этажа (помещение № 30 по техпаспорту) применяются материалы лакокрасочные, класс пожарной отасности КМ2	01.06.2021 г.	Выполнено: Перекраска стен противопожарной краской. В рамках бюджета 2020г.
			137,2	65/1/11	Ширина эвакуационных выходов групповой ячейки в свету 3-го этажа(помещения №№ 4,7,8, по техническому паспорту) 0,9м.	01.06.2021 г.	Выполнено: Демонтаж старых дверей. Расширены проемы. Установлены новые двери. В рамках 2020
			0	65/1/12	Запоры на дверях лестничных клеток не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	01.06.2021 г.	Выполнено