

**Информация об исполнении предписаний
контрольно-надзорных органов по состоянию на 31.12.2021**

№ п/п	Наименование учреждения	Адрес	Сумма, тыс. руб.	№ предписания	Выявленные нарушения действующего законодательства	Планируемые сроки устранения предписаний/причины неисполнения предписаний в срок	Отметка о выполнении
МЧС							
118/1/1-4	МБДОУ "ДС № 46 "Надежда"	г. Норильск, ул.Лауреатов, д.63	0	118/1/1	Допускается установка приспособлений, препятствующих нормальному закрыванию противодымных дверей лестничных клеток.	01.06.2022	Выполнено: сняты сдерживающие устройства на дверях лестничных клеток.
			0	118/1/2	Не проведены испытания систем пожарной сигнализации и оповещения управления эвакуацией при их эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем. С-2000КДЛ, С2000-СП1, С2000-КПБ, прибор речевого оповещения "Рупор"- средний срок службы 10 лет.	01.06.2022	Не выполнено: планируется провести 01.06.2022 проверку работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности здания
			0	118/1/3	Дверь на пути эвакуации из музыкального зала (помещение № 27, согласно техническому паспорту) открывается не по направлению выхода из здания	01.06.2022	Выполнено: проведена независимая оценка пожарного риска № 60/2021 от 12 ноября 2021г
			0	118/1/4	Дверь на пути эвакуации из музыкального зала (помещение № 27, согласно техническому паспорту) открывается не по направлению выхода из здания	01.06.2022	Выполнено: проведена независимая оценка пожарного риска № 60/2021 от 12 ноября 2021г