

**Информация об исполнении предписаний
контрольно-надзорных органов по состоянию на 01.01.2023**

№ п/п	Наименование учреждения	Адрес	Сумма, тыс. руб.	№ предписания	Выявленные нарушения действующего законодательства	Планируемые сроки устранения предписаний/причины неисполнения предписаний в срок	Отметка о выполнении
МЧС							
1	2	3	4	5	6	7	8
118/1/1-4	МБДОУ "ДС № 46 "Надежда"	г. Норильск, ул.Лауреатов, д.63	0	118/1/1	Допускается установка приспособлений, препятствующих нормальному закрыванию противоподных дверей лестничных клеток.	01.06.2022	Выполнено: сняты сдерживающие устройства на дверях лестничных клеток.
			0	118/1/2	Не проведены испытания систем пожарной сигнализации и оповещения управления эвакуацией при их эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем.С-2000КДЛ, С2000-СП1, С2000-КПБ, прибор речевого оповещения "Рупор"- средний срок службы 10 лет.	01.06.2022	Не выполнено: Данное оборудование стоит на замену в плане 2023г.
			0	118/1/3	Дверь на пути эвакуации из музыкального зала (помещение № 27, согласно техническому паспорту) открывается не по направлению выхода из здания	01.06.2022	Выполнено: проведена независимая оценка пожарного риска № 60/2021 от 13 октября 2022г
			100	118/1/4	Дверь на пути эвакуации из музыкального зала (помещение № 28, согласно техническому паспорту) открывается не по направлению выхода из здания	01.06.2022	Выполнено: проведена независимая оценка пожарного риска № 60/2021 от 12 ноября 2021г

Роспотребнадзор							
2861/1-8	МБДОУ "ДС № 46 "Надежда"	г. Норильск, ул.Лауреатов, д.63	21	2861/1	Использование на пищеблоке разделочных досок с трещинами, тазов с поврежденной эмалью	25.01.2023	Выполнено: закуплены разделочные доски
			559	2861/2	Хранение чистого белья на открытых стеллажах в прачечной детского сада	25.01.2023	Выполнено: закуплены металлические закрытые шкафы
			486	2861/3	Отсутствие условий для сушки верхней одежды и обуви детей в задевальных гр." Ромашка"(1штг.), гр. "Жарки" (5штг.), гр. "Звездочки" (8штг.)	25.01.2023	Выполнено; закуплены шкафы для сушки обуви -3 штг.
			6,4	2861/4	Наличие санитарно-технического оборудования (унитаза) с дефектом (трещиной) в туалетной комнате гр. "Светлячок".	25.01.2023	Выполнено: закуплен и установлен детский унитаз
			0	2861/5	Наличие дефектов отделки на потолке в туалетной комнате в гр. "Северок" (нарушение покрасочного слоя)	25.01.2023	Устранено своими силами
			359,2	2861/6	Отсутствие подбора мебели согласно росту детей, а именно: в игровой гр. "Ромашка" установлены стол высотой 54 см с дефектом (расшатанный) в комплекте со стулом высотой 30 см (маркировка 2); стол высотой 56 см в комплекте со стульями высотой 32см и 34см (маркировка 3); в игровой гр. "Пчёлки" установлены стол высотой 58 см в комплекте со стулом высотой 32 см (маркировка 3); в игровой гр. "Солнышко" установлены столы высотой 52 и 58 см в комплекте со стульями высотой 30 см (маркировка 3).	25.01.2023	Выполнено: закуплены столы и стулья
			0	2861/7	организация питания детей без учёта среднесуточных наборов пищевой продукции для детей до 7-ми лет,	25.01.2023	Устранено
			0	2861/8	нарушение минимального суммарного объёма блюд на завтрак для воспитанников от 1 года до 3-хлет	25.01.2023	Устранено